ift-Nachweis

Klassifizierungsbericht

Nummer	21-001843-PR01 (NW-H05-05-de-01)
Inhaber	Isophon Glas GmbH An der Breite 18 34346 Hann. Münden-Gimte Deutschland
Produkt	Mehrscheiben-Isolierglas mit Polycarbonat-Scheiben
Bezeichnung	Trisophon panic protect RC3
Details	Hersteller Isophon Glas GmbH, Hann. Münden-Gimte; Außenmaß (B x H) 800x800 mm; Flächengewicht PK1:45 u. PK2:50mm; Dicke PK1: 54 u. PK2: 58 mm; Nachweis Klasse P8B nach EN 356
Besonderheiten	Die Verglasung konnte beim Flächenangriff in der Widerstandklasse RC3 unter Verwendung des Werkzeugsatzes A3 in keinem Punkt durchdrungen werden. Die Anbindung an ein einbruchhemmendes Bauteil ist gesondert nachzuweisen.

Ergebnis **)

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011-05

Klasse: RC 3

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

ift Rosenheim
23.03.2022

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Roman Rubensdörffer
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Grundlagen *)

EN 1627: 2011-05

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 21-001843-PR01 PB-H05-05-de

Darstellung

Verwendungshinweise

Die Ergebnisse gelten für den in EN 1627, Anhang D geregelten erweiterten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: CDE-B5A72

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel.: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00